

Dekan

Kontinuitetsplanering för Samhällsvetenskapliga fakulteten i händelse av varning för effektbrist och kortare frånkoppling av el

Rektor har beslutat (se STYR 2022/2552) att om Svenska kraftnät varnar för effektbrist ska en neddragning av universitetets energi- och elförbrukning omedelbart genomföras. Forskningsanläggningar och laborativ verksamhet ska kraftfullt minska sin verksamhets energiförbrukning och elanvändning. Undervisningen ska om möjligt fortsätta och inte utsättas för negativ påverkan i större utsträckning än nödvändigt.

Inom universitetet ska detta ombesörjas genom att fakultetsledningar och verksamhetsansvariga vid en varning för effektbrist tillser att en tydlig neddragning av energi- och elförbrukning genomförs och bedömer hur det kan ske på bästa möjliga sätt. Vid en frånkoppling av el ska samtliga verksamhetsansvariga tillse att hus och verksamheter skyddas och att installationer, skalskydd och verksamhet åter fungerar efter återkoppling.

Föreliggande kontinuitetsplanering syftar till att klargöra ansvar, uppdrag och kommunikationsinsatser i relation till ovanstående inom Samhällsvetenskapliga fakulteten, samt att minska risk för personskada och verksamhetsskada.

1. Övergripande ledningsfunktion i kontinuitetsarbetet vid fakulteten

Ledning: Dekan Christofer Edling, 0725-49 86 09

(Ställföreträdande ledning: Prodekan Agnes Andersson Djurfeldt 0705-62 24 37)

Bitr. ledning: Kanslichef Malou Engberg de Carvalho 0705-34 44 53

Kommunikationsfrågor: Helena Lind 0725-77 12 34

Husfrågor: Jenny Egidius 0705-28 46 24

HR-frågor: HR-chef Andréa Björk 0722-39 39 74

2. Övergripande information

I en situation med bortkopplad el slutar all nätverksbaserad utrustning att fungera. Detta innebär att fast telefoni, datornätet, skrivare, kopiatorer m.m. inte går att använda. Förstärkare för mobiltelefoni i lokaler upphör också att fungera, vilket kan påverka tillgång till mobilnätet beroende på lokal och plats.

Vid ett strömavbrott går det alltid att ta sig ut ur byggnaderna.

Tidslängd på period med bortkopplad el går ej att exakt förutse, men uttrycks i universitetets planering som "kortare elavbrott". I fakultetens interna planeringsarbete estimeras tidslängden till 6-12 timmar. Avgörande för tidslängden är vilken prioritet universitetet har för påkoppling till elnätet.

Vid ett sådant avbrott ska medarbetare och studenter lämna lokalerna, förutom medarbetare med särskilda arbetsuppgifter enligt kontinuitetsplanering.

Kan medarbetare inte arbeta hemma/på distans pga bortkopplad el är medarbetaren arbetsbefriad med lön.

3. Åtgärder vid meddelad resp. återkallad varning om effektbrist

3.1. Åtgärder vid meddelad varning

Syftet med följande åtgärder är att minska energiförbrukningen, samtidigt som risk för personskada och skada på verksamhet ska minskas i samband med eventuell bortkoppling av el.

Vid varning om effektbrist ska verksamhetsansvarig chef säkerställa att följande åtgärder utförs eller följs inom sin verksamhet där det är tillämpligt:

- Att energiförbrukningen allmänt minskas där det är möjligt.
- Att egna server-miljöer placerade i fakultetens lokaler stängs av.
- Att medverka i ledningskommunikationen i enlighet med upprättad kommunikationsplan.
- Att institutionens studenter informeras. En text tillhandahålls verksamhetsansvariga från fakulteten.
- Att medarbetare med tilldelade arbetsuppgifter i händelse av varning för bortkoppling av el utför arbetsuppgifter enligt verksamhetens interna planering, se punkt 5.

3.2. Åtgärder vid återkallande av varning

- Återkallad varning meddelas samtliga medarbetare och studenter enligt särskild kommunikationsplan.
- Att medarbetare med tilldelade arbetsuppgifter i händelse av varning för bortkoppling av el utför arbetsuppgifter enligt verksamhetens interna planering, se punkt 5.

4. Åtgärder vid bortkoppling av el samt återkoppling

4.1. Åtgärder vid bortkoppling av el

I den information som skickas till samtliga medarbetare och studenter när varning för effektbrist råder, ges också instruktionen att lämna arbetsplatsen vid bortkoppling av el.

Vid bortkoppling av el ska verksamhetsansvarig chef säkerställa att följande åtgärder utförs eller följs inom sin verksamhet:

- Att medarbetare med tilldelade arbetsuppgifter i händelse av bortkoppling av el utför arbetsuppgifter enligt verksamhetens interna planering, se punkt 5.
- Att övriga medarbetare lämnar arbetsplatsen i enlighet med givna instruktioner.
- Att studenter lämnar arbetsplatsen i enlighet med givna instruktioner.

4.2. Åtgärder vid återkoppling av el

- Att medarbetare med tilldelade arbetsuppgifter i händelse av återkoppling av el utför arbetsuppgifter enligt verksamhetens interna planering. Se punkt 5.
- Om varning för effektbrist fortsatt råder ska i övrigt punkt 4.1 tillämpas.

5. Medarbetare med särskilda arbetsuppgifter

- För verksamheter i Lund förutom Institutionen för kommunikation och medier gäller att:
Husprefekter, vaktmästare/intendenter arbetar enligt på förhand givna uppgifter. Detta samordnas av processledaren vid fakultetskansliet.
- Institutionen för kommunikation och medier följer kontinuitetsplanen för HT-fakulteterna.
- Planeringen för fakultetens verksamheter på Campus Helsingborg görs av prefekter i dialog med Utvecklingsenheten.

6. Hantering av examination

- Om salstentamina avbryts eller ställs in på grund av strömavbrott ska nytt tentamenstillfälle erbjudas inom tre veckor.
- För övriga examinationsformer får en bedömning om rimlig kompensation göras från fall till fall.


7. Kommunikation

Kommunikation planeras för tre möjliga tillfällen, med olika informationspaket till tre kategorier: prefekter/chefer; medarbetare; studenter. Se separat kommunikationsplan.

Beslut

Samhällsvetenskapliga fakulteten fattar beslut om ovanstående kontinuitetsplanering

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad dekan i samråd fakultetens huvudskyddsombud, kanslichef, kommunikatör, HR-chef och processledare för lokaler.



Christofer Edling